

REEMPLACEMENT DES CAISSONS DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) DE LA SALLE DE CONFERENCE & DE LA TERRASSE R+7 DU SIEGE DE LA BOAD

ADDENDUM n°1 Avis d'Appel d'Offres Ouvert International AOOI/N°009/2025/DAG/DPA/BOAD du 26 mars 2025

Au point 2.1.a des instructions aux soumissionnaires

Au lieu de :

IS 2.1.a	Les caractéristiques techniques desdits CTA se présentent comme suit : • CTA maçonné de la salle de conférence - dimensions : L : 810 mm, l : 265 mm, h : 197 mm ; - batterie froide à eau glacée dotée de faisceaux en cuivre, d'ailettes en aluminium et d'un bac de récupération de l'eau de condensats ; - soufflage : - o moteur triphasé : 5,5 kW ; 11,4 A ; 400 V – 50 Hz - o turbine : 6,66 CV (4,41 KW); 1425 RPM - reprise : - o moteur triphasé : 4 kW ; 9,2 A ; 400 V – 50 Hz - o turbine : 4,11CV (2,94KW); 1200 RPM • CTA préfabriqué de la terrasse R+7 - dimensions : L : 520 mm, l : 215 mm, h : 162 mm ; - batterie froide à eau glacée dotée de faisceaux en cuivre, d'ailettes en aluminium et d'un bac de récupération de l'eau de condensats ; - soufflage : - o moteur triphasé : 22 kW ; 43 A ; 400 V – 50 Hz - o turbine : 40 kW (54,38 CV) ; 2300 RPM - reprise : - o moteur triphasé : 7,5 kW ; 15,4 A ; 400 V – 50 Hz - o turbine : 14 kW (19,03 CV); 2000 RPM
-----------------	--

Lire :

IS 2.1.a	Les caractéristiques techniques desdits CTA se présentent comme suit : • CTA maçonné de la salle de conférence - dimensions : L : 8100 mm, l : 2650 mm, h : 1970 mm ; - batterie froide à eau glacée dotée de faisceaux en cuivre, d'ailettes en aluminium et d'un bac de récupération de l'eau de condensats ; - soufflage : - o moteur triphasé : 5,5 kW ; 11,4 A ; 400 V – 50 Hz - o turbine : 6,66 CV (4,41 KW); 1425 RPM - reprise : - o moteur triphasé : 4 kW ; 9,2 A ; 400 V – 50 Hz - o turbine : 4,11CV (2,94KW); 1200 RPM
-----------------	--

- **CTA préfabriqué de la terrasse R+7**

- dimensions : L : 5200 mm, l : 2150 mm, h : 1620 mm ;
- batterie froide à eau glacée dotée de faisceaux en cuivre, d'ailettes en aluminium et d'un bac de récupération de l'eau de condensats ;
- soufflage :
 - o moteur triphasé : 22 kW ; 43 A ; 400 V – 50 Hz
 - o turbine : 40 kW (54,38 CV) ; 2300 RPM
- reprise :
 - o moteur triphasé : 7,5 kW ; 15,4 A ; 400 V – 50 Hz
 - o turbine : 14 kW (19,03 CV) ; 2000 RPM

Lomé, le 16 AVR 2025

 Le Responsable du Patrimoine et des Approvisionnements, chargé de l'interim du Département de l'Administration Générale

